

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Березовская детская школа искусств
(МБУДО Березовская ДШИ)**

ОТЧЕТ

Об исполнении представления №7-01-2018 от 12.04.2018 года
прокуратуры Березовского района

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности	Отметка об исполнении
1.	В нарушение требований п.п. 4.17 СП 4.3130.2013 предел огнестойкости заполнения проемов в производственном помещении (узел ввода) выполнены с пределом огнестойкости менее чем EI 30*.	Выполнено
2.	В нарушение требований п.п. 51, 52, 53, 54, 55 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) в организации отсутствуют специальные программы обучения работников, согласованные с территориальным органом МЧС России.	Выполнено
3.	В нарушение требований п. 42 Правил в здании светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Выполнено
4.	В нарушение требований п. 108 Правил руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического оформления, а также драпировки в музыкальном зале, огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Выполнено
5.	В нарушение требований п. 21 Правил руководитель не провел проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли.	Выполнено
6.	В нарушение требований п. 23 Правил в помещении под лестничным маршем устроена кладовая.	Выполнено
7.	В нарушение требований п. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Указатель наружного противопожарного водоснабжения выполнен не в соответствии требованиями.	Выполнено

Директор


С.Н. Бакул