



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/357-Э

Законному представителю
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования
"Берёзовская детская школа
искусств"

29 августа 2017г.

662520, Красноярский
край,
пгт. Березовка, ул.
Центральная, д. 73

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Севостьяновым Михаилом Ивановичем в период с 07 августа 2017 года по 29 августа 2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 09.06.2017г. № 1844-р/кр, проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Берёзовская детская школа искусств" (сокр. – МБУДО Березовская ДШИ), его структурного подразделения- Бархатовская ДМШ.

Юридический адрес: 662520 Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 73.

Место фактического осуществления деятельности, почтовый адрес объекта: 662524, Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова 1

Реквизиты: ИНН/КПП 2404009644 /240401001, ОГРН1022400558938

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 29 августа 2017 года № 10/115/1844/2017, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по

экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок выполнения
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП, п.1.2.3.	31.08.2018
2.	В должностных инструкциях ответственного за электрохозяйство и его заместителя дополнительно не указаны их права и ответственность.	ПТЭЭП, п.1.2.6	31.08.2018
3.	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	ПТЭЭП, п. 1.8.2	31.08.2018
4.	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, не предоставлен.	ПОТ ЭЭ, п 3.4	31.08.2018
5.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	31.08.2018
6.	Перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности не предоставлен.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	31.08.2018
7.	Распоряжением руководителя учреждения не назначен работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	31.08.2018
8.	Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется.	ПОТ ЭЭ, Прил.№1, прим.2	31.08.2018
9.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства здания учреждения.	ПТЭЭП, п.2.7.15	31.08.2018
10.	Электрик, принятый на работу по совместительству не прошёл проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП, п.1.2.1., п.1.4.20	31.08.2018
11.	Не заключен договор на обслуживание со специализированной организацией для квалифицированной эксплуатации	ПТЭЭП, п.1.2.1	31.08.2018

	электрооборудования.		
12.	Открыто проложенные заземляющие проводники, не окрашены в чёрный цвет.	ПТЭЭП, п.2.7.7	31.08.2018
13.	Выключатели для светильников общего освещения (в помещениях для пребывания детей) установлены на высоте ниже 1.8м от пола.	ПУЭ-7, п.6.6.31	31.08.2018
14.	Штепсельные розетки установлены (в помещениях для пребывания детей) на высоте ниже 1.8м.	ПУЭ-7, п.6.6.30	31.08.2018
15.	Участок КЛ-0,4кВ, расположенный на стене здания «Бархатовской детской музыкальной школы», не защищен от механических повреждений на высоту до 2м.	ПУЭ-6, п.2.3.15	31.08.2018

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03./;
2. ПУЭ /Правила устройства электроустановок, 6, 7-е издание/;
3. ПОТ ЭЭ /«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/;
4. ИПИИСЗ /«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г. №261/;
5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки. Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлена.

(ФИО, подпись)


С.Н. Бакул

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

нет

Лицо, вынесшее предписание:

Главный гос. инспектор
отдела по надзору
в электроэнергетике Енисейского
управления Ростехнадзора



М.И. Севостьянов

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен:

Директор МБУ ДО
«Березовская ДШИ»

(должность, ФИО, подпись, дата)

С.Н. Бакул

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.