



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, 36, г. Красноярск, 660049
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru. <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРОТОКОЛ №10/185.Юл/357

об административном правонарушении

30.08.2017г.

(дата составления протокола)

10ч. 30мин.

(время составления протокола)

663041, г. Красноярск,

ул. 2-я Хабаровская, д. 4

(место составления протокола, адрес)

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Севостьянов Михаил Иванович составил настоящий протокол о том, что при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Берёзовская детская школа искусств" (сокр. – МБУДО Березовская ДШИ), согласно распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 09.06.2017г. № 1844-р/кр Енисейского управления Ростехнадзора, выявлены нарушения обязательных норм и правил, ответственность за совершение которых предусмотрена статьёй 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).

***Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении***

Наименование юридического лица: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Берёзовская детская школа искусств".

Юридический адрес: 662520 Красноярский край, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 73.

Место фактического осуществления деятельности, почтовый адрес объекта: 662524, Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 1.

Реквизиты: ИНН/КПП 2404009644 /240401001, ОГРН1022400558938

1. Протокол составлен в присутствии законного представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности.

ФИО законного представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности: Бакул Светлана Николаевна.

Полное наименование должности: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Берёзовская детская школа искусств", приказ о назначении на должность: №45к от 20.08.2015г.

Должность законного представителя на момент проверки: директор МБУ ДО Березовская ДШИ Бакул Светлана Николаевна.

Документы подтверждающий полномочия законного представителя:

на основании Устава, утвержденного начальником муниципального отдела культуры администрации Берёзовского района О.С. Шиян и приказа о приеме на работу №45к от 20.08.2015г. начальника отдела культуры администрации Берёзовского района Красноярского края.

Документ, удостоверяющий личность законного представителя:

Дата рождения: 13.01. 1969г.

Место рождения: г. Омск

Место регистрации (жительства): г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.21, кв.33

Паспортные данные: 0413 №579520, выдан: отделом УФМС по Красноярскому краю, 12.02.2014г.

Сведения о вызове законного представителя на составление протокола:

уведомление о составлении протокола об административном правонарушении от 29.08.2017г., которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

С.Н. Бакул

подпись, фамилия, инициалы, дата

Положения ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, о моём праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а так же иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников мне разъяснены и понятны

С.Н. Бакул

(подпись, фамилия, инициалы законного (иного) представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о владении представителем юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, русским языком, о потребности в услугах переводчика

русским языком владеет, переводчик не требуется

Существо административного правонарушения

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Берёзовская детская школа искусств", согласно распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 09.06.2017г. № 1844-р/кр Енисейского управления Ростехнадзора, выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	Не назначен ответственный за электрохозяйство и лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п.1.2.3.
2.	В должностных инструкциях ответственного за электрохозяйство и его заместителя дополнительно не указаны их права и ответственность.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п.1.2.6.
3.	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п.1.8.2.
4.	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок не	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/; п.3.4.

	предоставлен.	
5.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п. 1.4.4.
6.	Перечень должностей и профессий требующих присвоения I группы по электробезопасности не предоставлен.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п. 1.4.4
7.	Распоряжением руководителя учреждения не назначен работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п. 1.4.4
8.	Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», в редакции приказа Минтруда России от 19.02.2016г № 74 н/; Прил.№1, прим.2
9.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства здания учреждения.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п.2.7.15.
10.	Электрик, принятый на работу по совместительству не прошёл проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п.1.2.1., п.1.4.20.
11	Не заключен договор на обслуживание со специализированной организацией для квалифицированной эксплуатации электрооборудования.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п.1.2.1.
12	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03, п. 2.7.7.
13.	Выключатели для светильников общего освещения (в помещениях для пребывания детей) установлены на высоте ниже 1.8м от пола.	«Правила устройства электроустановок», 7-е издание. п.6.6.31.
14	Штепсельные розетки установлены (в помещениях для пребывания детей) на высоте	«Правила устройства электроустановок», 7-е издание. п.6.6.30.

	ниже 1.8м.	
15	Участок КЛ-0,4кВ, расположенный на стене здания «Бархатовской детской музыкальной школы», не защищен от механических повреждений на высоту до 2м.	«Правила устройства электроустановок», 6-е издание. п.2.3.15.


Учитывая вышеизложенное, в действиях (бездействии) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Берёзовская детская школа искусств", усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Время обнаружения (совершения) правонарушения: 29.08.2017г. 15час. 00 мин.

Место обнаружения (совершения) правонарушения:

662524, Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 1, МБУ ДО Березовская ДШИ.

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении



(подпись фамилия, инициалы представителя юридического лица)


Замечания по протоколу: отсутствуют

(подпись фамилия, инициалы представителя юридического лица)

С.Н. Бакул

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: отсутствуют.

Главный государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике
Енисейского управления Ростехнадзора
(должность лица, составившего протокол)



М.И. Севостьянов
(ФИО лица, составившего протокол)

С протоколом об административном правонарушении ознакомлен

(подпись фамилия, инициалы представителя юридического лица)

С.Н. Бакул

Протокол подписать отказался

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Копию протокола об административном правонарушении получил

(подпись, фамилия, инициалы)

С.Н. Бакул
30.08.2017г.

К протоколу прилагается: -